

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wyłonienie Wykonawcy w ramach zamówienia pn.:
„Budowa układu kogeneracyjnego”

Oznaczenie CPV:

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne

45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

42967100-3 Cyfrowa jednostka sterowania

42511100-2 Wymienniki ciepła

42163000-9 Generatory pary

31170000-8 Transformatory

31120000-3 Generatory

I. Nazwa i adres siedziby Zamawiającego	Tymbark-MWS Sp. z o.o., Tymbark 156, 34-650 Tymbark, województwo małopolskie, NIP: 7370003477, REGON: 490540969, KRS: 0000879979
II. Informacje wstępne	- Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest numerem: 1/TYMB/2025 - Wykonawca porozumiewając się z Zamawiającym powinien powoływać się na numer postępowania. - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. - Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród złożonych w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. - Zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej pod adresem https://www.tymbark.com oraz w siedzibie Zamawiającego adres: ul. Zielona 16, 11-015 Olsztynek. - Wszystkie formularze oraz załączniki do niniejszego zapytania do pobrania są dostępne pod adresem internetowym ogłoszenia https://www.tymbark.com lub w siedzibie zamawiającego
III. Tryb udzielania zamówienia	- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z uwzględnieniem następujących zasad i reguł: - zasady zachowania uczciwej konkurencji, - zasady równego traktowania Wykonawców, - zasady przejrzystości i proporcjonalności. - Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1320). - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu, zgodnie z art. 701—70*ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2023r., poz.1610 ze zm.)
IV. Informacja o sposobie, miejscu i terminie składania ofert	- Ofertę można złożyć: - w wersji papierowej na adres: Tymbark-MWS Sp. z o.o. Oddział w Olsztynku ul. Zielona 16 11-015 Olsztynek - w wersji elektronicznej powinna być złożona na adres:

	e-mail: j.majerska@maspex.com Oferty można składać do dnia 28.11.2025 do godz. 10:00 - Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. - Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin złożenia oferty
V. Informacja o otwarciu ofert i publikacji wyników	- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.11.2025 o godzinie 10:15 - Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień otwarcia ofert. - Zamawiający zamieści informację o wynikach postępowania na swojej stronie internetowej.
VI. Sposób porozumiewania się	- Oferenci mogą zadawać pytania do przedmiotu zamówienia. - Osobą uprawnioną do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami jest Jolanta Majerska-Sawko e-mail: j.majerska@maspex.com - Zapytania należy składać wyłącznie poprzez adres e-mail wskazany w punkcie VI.2. - Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielane podmiotom elektronicznie oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej ogłoszenia. - Oferta, oświadczenia oraz korespondencja powinna być składana/prowadzona pomiędzy Stronami postępowania w języku polskim. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 5 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie do niego nie później niż do końca dnia 22.11.2025 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Oferenci muszą odbyć wizję lokalną na miejscu realizacji zamówienia. - Odbycie wizji oraz ustalenie terminu spotkania należy ustalić drogą mailową: j.majerska@maspex.com. - Wizja lokalna odbywa się w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 14.00. - Wizję lokalną należy zgłosić minimum 2 dni robocze przed planowanym przybyciem. - Ostatecznym terminem, w którym można odbyć wizję lokalną jest 22.11.2025 r. - Wykonawca przed odbyciem wizji lokalnej zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem wiadomości e-mail, informacji dot. osób uczestniczących w wizji lokalnej (imię i nazwisko), nie więcej niż 2 osób z firmy. - Osoby biorące udział w wizji powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich tożsamość. - Przed przesłaniem danych osobowych osób uczestniczących w wizji lokalnej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać tym osobom klauzulę informacyjną, o której mowa w załączniku nr 10 zapytania ofertowego.

	15. Przed odbyciem wizji, należy przestać na podany w pkt. VI.2 adres e-mail podpisane Oświadczenie o zachowaniu poufności, które stanowi załącznik nr 11 zapytania ofertowego.
VII. Opis przedmiotu zamówienia	Przedmiotem zamówienia jest budowa układu kogeneracyjnego w zakładzie Tymbark – MWS Sp. z o.o. Oddział w Olsztynku, ul. Zielona 16, 11-015 Olsztynek Zakres zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie projektu technicznego instalacji cieplnej, chłodu, gazowej i elektrycznej w zakresie przyłączenia układu kogeneracji do wewnątrzzakładowych sieci technologicznych. 2. DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE MODUŁU KOGENERACYJNEGO- 1 szt o parametrach: • moc elektryczna 999kW wg ISO 8528-1 • sprawność elektryczna/ciepłna min. 41,7% • sprawność całkowita min. 88,7% Zakres instalacji i wyposażenia systemu kogeneracyjnego: • instalacja ciepła technologicznego agregatu - 1 szt. - układ wymienników wraz z niezbędnym orurowaniem, armaturą, pompami obiegowymi oraz układem automatycznego sterowania mający za zadanie odbiór energii cieplnej z chłodzenia agregatu (oleju smarującego, chłodzenia mieszanki, bloku silnika) i przekazanie jej do układu wody grzewczej. • Instalacja chłodzenia awaryjnego z chłodnicą wentylatorową – mającej za zadanie awaryjny odbiór ciepła z chłodzenia agregatu. Sterowanie pracą chłodnicy będzie odbywać się automatycznie ze sterownika agregatu. Oferowana chłodnica dobrana została do pracy przy maksymalnej temperaturze zewnętrznej +35°C. • Instalacja chłodzenia mieszanki paliwowo – powietrznej – mającej za zadanie odbiór ciepła powstającego w wyniku sprężania mieszaniny powietrzno – gazowej i wytracenie go na chłodnicy wentylatorowej (wchodzącej w zakres oferty). Sterowanie pracą chłodnicy będzie odbywać się automatycznie ze sterownika agregatu. Oferowana chłodnica dobrana została do pracy przy maksymalnej temperaturze zewnętrznej +35°C. • Instalacja wentylacji agregatu – zapewniająca doprowadzenie wymaganej ilości powietrza (wentylator powietrza, czujnik temperatury, tłumiki akustyczna powietrza) do spalania oraz odbiór ciepła emitowanego przez agregat przez promieniowanie. • obudowa dźwiękochłonna - umożliwiającego ograniczenie poziomu emitowanego hałasu do 75 db(A) z 1,0m oraz chroniącego moduł kogeneracyjny przed warunkami atmosferycznymi. • linia zasilania gazem - system zabezpieczeń i regulacji ciśnienia gazu (zawór bezpieczeństwa, zestaw zaworów elektromagnetycznych z czujnikami ciśnienia, regulator zerowy ciśnienia), szafka gazowa z zaworem odcinającym dla gazu.

	• instalacja olejowa - instalacja doprowadzająca do agregatu wymaganą ilość oleju (pompa oleju, sterowanie pompą oleju) wraz ze zbiornikami na olej świeży i zużyty 1000l. • systemu aktywnego wykrywania gazu wraz z zaworem odcinającym zamontowanym w szafce na ścianie budynku. • Szafa kontroli parametrów silnika agregatu - wykonanie połączeń pomiędzy szafą a agregatem. • moduł kontroli synchronizacji i zabezpieczeń do współpracy z siecią, realizujący następujące funkcje zabezpieczeń: - pod- i nad częstotliwościowe - pod- i nad napięciowe - zwarciove zwłoczne i bezzwłoczne - technologiczne. Zabezpieczenie generatora winno spełniać wymogi IRIESD Energa Operator S.A oraz zawarte w warunkach przyłączenia w szczególności: zabezpieczenie pod- i nadczęstotliwościowe, zabezpieczenie pod- i nad napięciowe, zabezpieczenie przed wypadnięciem z synchronizmu, zabezpieczenie prądowe przeciążeniowe i zwarciove, zabezpieczenie przed asymetrią, zabezpieczenie przed pracą silnikową prądnicy, zabezpieczenie technologiczne. Sterowanie i monitoring: - monitoring online: ciśnienia oleju, temperatury wody chłodzącej silnik, temperatury podgrzewacza wody, indywidualny pomiar temperatury spalin w każdym cylindrze, temperatura wlotu powietrza, temperatury mieszanki, prędkości obrotowej generatora, monitoring minimalnego poziomu wody chłodzącej, poziom oleju min./max., zakres bezpiecznej temperatury, min. ciśnienia gazu, ulotu gazu, itd. - synchronizacja z siecią i monitorowanie pracy generatora, - regulacja mocy wyjściowej przy przekroczonej temperaturze powietrza wlotowego, -sterowanie pomocniczymi napędami: pompy chłodzącej, zaworem trójdrogowym obiegu agregatu, wentylatora chłodzenia modułu i żaluzjami na powietrzu zewnętrznym oraz odzysku ciepła z powietrza wyrzutowego, - panel sterujący z przycinkami start/stop, wyłącz awaryjny oraz panel LCD kolor na elewacji szafy o minimum - 17", sygnalizującym w/w stan pracy, zakłóceń statusów sygnałów, ustawień, parametrów, - praca generatora z cos fi równy do 1,0 do 0,8 - agregat ma zapewniać możliwość płynnej zmiany poziomu wytwarzania mocy biernej pojemnościowej w trybie manualnym i automatycznym z możliwością ustawiania poziomu wytwarzania przez systemy zewnętrzne. • szafa energetyczna wyposażona w;
--	---

	- wyłącznik generatora do załączania i automatycznej synchronizacji zespołu z siecią z zabezpieczeniem termicznym i zwarciowym, - system zabezpieczeń współpracujących z czujnikami zabudowanymi na zespole, - wykonanie połączenia pomiędzy zaciskami prądnicy a wyłącznikiem generatorowym w szafie energetycznej • układy pomiarowo- rozliczeniowe dla wody i gazu: - dostawa i montaż ciepłomierza – 1 szt. dla agregatu - Miejsce montażu ciepłomierza – rurociąg wejściowy do modułu (przed wymiennikiem chłodzenia) - dostawa i montaż gazomierza turbinowego – sz.1 szt. - Miejsce montażu gazomierza - linia gazowa modułu kogeneracyjnego. - dostawa i montaż korektora dla gazomierza - Zakres obejmuje wyposażanie gazomierza w korektor gazowy: - przelicznik MacBAT II - czujnik temperatury CT3 Pt100A, L=100-140mm - zasilacz MacZ II - świadcstwo z badań legalizacyjnych gazomierza 2. DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCEJ ENERGIĘ CIEPLNĄ Z PŁASZCZA AGREGATU DO PRODUKCJI WODY LODOWEJ. Wymagane wyposażenie oraz parametry: • Agregat absorpcyjny/Chiller sztuk.1 o mocy chłodniczej 850kW. (tolerancja -10%). Rodzaj chłodzonego medium: czysta woda. Temperatura wejściowa chłodzonego medium: 9°C, temperatura wyjściowa chłodzonego medium: 3°C. Zasilanie agregatu kogeneracyjnego: glikol 35% o temperaturze zasilania 88°C i temperaturze powrotu 75°C. Parametry urządzenia: woda lodowa - moc chłodnicza: 1479kW - temperatura wlot/wylot: 6/1°C - przepływ wody lodowej: 287m³/h woda chłodząca: - temperatura wody chłodzącej: 28/35°C - przepływ wody chłodzącej: 430m³/h woda grzewcza - moc grzewcza: 2000kW - temperatura wlot/wylot: 95/75°C - przepływ wody gorącej: 88,5m³/h • Węzeł wody lodowej - układ wymienników wraz z niezbędnym orurowaniem, armaturą, pompami obiegowymi oraz układem automatycznego sterowania mający za zadanie odbiór energii chłodu z Chillery i przekazanie jej do układu chłodniczego zakładu o parametrach 3/9°C. • Wieża chłodnicza sztuk.1 typu otwartego o parametrach: - schładzane medium: czysta woda - przepływ wody: 182 m³/h
--	---

	- temperatura wejściowa wody: 33°C - temperatura wyjściowa wody: 28 °C - temperatura termometru mokrego: 23°C - poziom ciśnienia akustycznego z 10m 65dB - ciężar: 3000/5800kg • Moduł hydrauliczny wraz z automatyką - układ wymienników wraz z niezbędnym orurowaniem, armaturą, pompami obiegowymi oraz układem automatycznego sterowania mający za zadanie odbiór energii cieplnej z agregatu kogeneracyjnego przekazanie jej do agregatu absorpcyjnego • Instalacja elektryczna i AKPIA. składająca się z okablowania czujników AKPIA oraz urządzeń współpracujących z agregatem absorpcyjnym umieszczonych wewnątrz budynku– w zakresie: instalacji technologicznej cieplnej (wieża wodna sztuk1, pompy, pompa wody technologicznej, zawór 3-dr, licznika chłodu, czujniki temperatury) 2. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I AKPIA – wyprowadzenie mocy do rozdzielni SN Zakładu. Zakres obejmuje wykonanie prac elektrycznych: Instalację wyprowadzenia mocy elektrycznej z jednostki kogeneracyjnej o mocy elektrycznej 0,99 MVA do rozdzielni SN zakładu w zakresie: • dostawa i montaż transformatora 1250 kVA; • dostawa montaż rozdzielni NN-0,4kV Rozdzielnia 3 polowa (obudowa z mostem szynowym): - 2 pola wyłącznikowe QG i QT każdy 2500A (zasilanie Agregatu kogeneracyjnego i transformatora) - 1 pole odpływowe na inne odbiory • wykonanie linii kablowych NN i SN - wykonanie linii energetycznej (kable typu YKXS 1x240mm²) do rozdzielni RAG jednostki kogeneracyjnej do rozdzielni NN-0,4kV - wykonanie linii energetycznej łączącej rozdzielnię NN-0,4KV z transformatorem 1,25MVA. - wykonanie linii kablowej SN od transformatora do rozdzielnicy głównej zakładu: SN1 - wykonanie linii telemechaniki pomiędzy rozdzielnicą główną a transformatorem dla układu sygnalizacji i sterowania, awaryjnego wyłączenia transformatora, układu pomiarowego. • rozbudowa istniejącej rozdzielni głównej średniego napięcia zakładu w zakresie: - budowa nowej sekcji nr 5 (dla układu kogeneracji) w rozdzielnicy SN1. Powinna składać się z 3 pól: zasilającego, pomiarowego oraz transformatorowego. Nowopowstała rozdzielnica musi być zgodna ze specyfikacją techniczną istniejącej rozdzielnicy: wyposażona w wyłącznik w polu transformatorowym oraz w zabezpieczenie linii i transformatora zgodne z typem przyjętym w całej rozdzielnicy SN1 - nowa sekcja nr 5 musi być podłączona po stronie zasilania do pola odpływowego nr 14 w sekcji nr 3 rozdzielnicy SN1
--	--

	- pole nr 14 musi być wyposażone w zabezpieczenie zgodne z typem zastosowanym w rozdzielnicy SN1 oraz w blokadę kluczykową - sekcja nr 5 musi być wyposażona w komplet przekładników napięciowych i prądowych (w celu wykonania zabezpieczenia $u > i_{u0}$) • wykonanie układu telemechaniki oraz uzgodnienie go z Operatorem Sieci Dystrybucji (OSD) • wykonanie pomiaru energii brutto wraz z uzgodnieniem z OSD 4. WYKONANIE UKŁADU STEROWANIA I MONITOROWANIA SYSTEMU KOGENERACJI w tym dostawa i montaż oraz uruchomienie elementów składających się na układ sterowania z jednego sterownika PLC zabudowanego szafie sterującej, dalej zwanej STR, Sterownik w zakresie odczytu parametrów i sterowania będzie współpracował z następującymi układami sterowania systemu kogeneracji: - agregat - chiller Sterownik w szafie STR winien odczytywać dane udostępniane przez powyższe urządzenia i sterować nimi według algorytmu zaproponowanego przez dostawcę systemu. Szafa STR wyposażona w 10" wyświetlacz dotykowy zapewniający lokalną wizualizację i sterowanie systemem oraz komputer PC z aplikacją zapewniającą wizualizację i sterowanie systemem przy użyciu tego komputera. 5. SIECI ZEWNĘTRZNE: • Sieć grzewcza do węzłów cieplnych zakładu. Zakres winien obejmować wykonanie sieci grzewczej od kolektora rozdziału ciepła w budynku kogeneracji do węzłów cieplnych instalacji Zakładu • Sieć wody lodowej zakres winien obejmować wykonanie sieci wody lodowej (zasilanie/powrót) o wymaganej średnicy wraz z izolacją na odcinku: od „Chillera” do zbiornika „wody lodowej” umieszczonego w budynku hali zakładu. Zakres winien obejmować także włączenia sieci wody lodowej do zbiornika „wody lodowej”. • Sieć wody chłodzącej wieżę wodną chillera zakres winien obejmować wykonanie sieci wody chłodzącej od Chillera do wieży chłodniczej. Sieć preizolowana wykonana w gruncie wraz z wymaganymi pracami budowlanymi (m.in. odbudowa nawierzchni). • Węzły grzewcze zakres obejmuje wykonanie węzłów grzewczych w celu dostawy ciepła do instalacji zakładu • Sieć gazu. Wykonania przyłącza gazu ziemnego na odcinku przy stacji pomiarowej do skrzynki redukcyjnej zabudowanej na zewnętrznej ścianie budynku. • Przyłącza sanitarne do budynku. Zakres winien obejmować wykonanie instalacji sanitarnych budynku kogeneracji zgodnie z w zakresie: - przyłącza wody, - przyłącze kanalizacji sanitarnej,
--	--

	- przyłącze kanalizacji deszczowej 6. PRACE BUDOWLANE - Wykonanie budynku kogeneracji - wykonanie modernizacji istniejącego budynku dla potrzeb zabudowy nowego systemu wraz z instalacjami: - instalacja elektryczna budynku (oświetlenie, gniazda, itp.) - instalacja kanalizacji sanitarnej (wraz z separatorem oleju) i deszczowej - instalacja wentylacji - Fundament dla wieży wodnej i chłodnic wentylatorowych 7. PRZEPROWADZENIE ROZRUCHU MECHANICZNEGO, ELEKTRYCZNEGO ORAZ TECHNOLOGICZNEGO KOMPLETNEJ INSTALACJI: - Przeprowadzenie procedury odbioru instalacji elektrycznej przez Operatora Sieci Dystrybucji (OSD), - Przeprowadzenie procedury odbioru inwestycji przez organy nadzoru budowlanego, - Przeprowadzenie procedury odbioru inwestycji przez UDT, - Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym: - projektów powykonawczych instalacji cieplnej, chłodniczej, gazowej i elektrycznej, - pomiarów ochronnych, - protokołów pomiaru emisji oraz natężenia hałasu, - protokołów odbioru. - Dostarczenie: - instrukcji eksploatacji dla modułu kogeneracyjnego oraz układu trigeneracji w języku polskim, opracowanych przez producentów tych urządzeń lub potwierdzonych co do treści przez producentów, - instrukcji eksploatacji dla całej instalacji w języku polskim. - Przekazanie kompletnej instalacji do eksploatacji Zamawiającemu. 1. Informacje dodatkowe: - Oferta musi zawierać kompleksowe rozwiązanie systemu zgodnie z dokumentacją przetargową. - Wszystkie dostarczane elementy instalacji oraz budynku będące przedmiotem oferty muszą być elementami fabrycznie nowymi (nieużywanymi) oraz posiadać certyfikacje (jeżeli dotyczy) akceptowaną na terenie Unii Europejskiej. - Wszystkie układy pomiarowe które służą do przekazywania danych dla operatora dystrybucji oraz do Urzędu Regulacji na potrzeby systemu wsparcia kogeneracji tj. energii elektrycznej, ciepła, pary mają być licznikami rozliczeniowymi i spełniać wymogi Urzędu Regulacji w w/w zakresie. - Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, o ile Wykonawca wykaże jednoznacznie, że oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne, a ich zastosowanie:
--	---

	- nie będzie wymagało przeprojektowania infrastruktury, - nie spowoduje konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania, szkoleń, narzędzi diagnostycznych ani reorganizacji systemu, - nie wpłynie negatywnie na ciągłość działania i niezawodność całego układu. e) Ciężar udowodnienia równoważności oraz pełnej kompatybilności spoczywa na Oferencie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji tej zgodności na podstawie dokumentacji technicznej, referencji, wyników testów lub deklaracji producenta. f) Zamawiający podkreśla, że utrzymanie jednolitej technologii ma na celu: - ograniczenie kosztów eksploatacyjnych i integracyjnych, - uniknięcie ryzyka niekompatybilności, - skrócenie czasu reakcji w sytuacjach awaryjnych, - eliminację konieczności szkoleń i zmian organizacyjnych po stronie użytkownika końcowego. g) Wykonawca winien przyłączyć zmodernizowaną instalację do: ▪ instalacji ciepłej, chłodniczej i elektrycznej zakładu Tymbark, ▪ instalacji AKPIA monitoringu i sterowania zakładu Tymbark, h) Okres udzielonej gwarancji na oferowane rozwiązanie musi wynosić minimum 36 miesięcy. Oferowany moduł musi przepracować 80 000 godzin bez konieczności wykonania remontu kapitalnego przewidzianego do wykonania w DTR producenta. i) Zamawiający wymaga aby opracowane projekty/dokumenty/instrukcje zostały przekazane w formie elektronicznej, w postaci plików w formatach pdf, dwg oraz w formie papierowej wpiętej w segregatory. j) Wszystkie media niezbędne do realizacji projektu należy pobrać z wewnętrznych instalacji będących własnością Zamawiającego.
VIII. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia	1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia została zrealizowana najpóźniej do dnia 30.12.2026. 2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Tymbark-MWS Sp. z o.o. Oddział Olsztynek, ul. Zielona 16, 11-015 Olsztynek
IX. Konflikt interesów. Zakaz powiązań z Zamawiającym	1. Konflikty interesów nie są dopuszczalne. Zamawiający podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu uniknięcia, wykrycia lub eliminacji konfliktów interesów. Pojęcie konfliktu interesów obejmuje przynajmniej każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub osoby, które mogą mieć wpływ na jego wynik, posiadają bezpośredni lub pośredni, finansowy, gospodarczy lub inny osobisty interes, który może być postrzegany jako zagrażający bezstronności i niezależności tej osoby w związku z postępowaniem

	o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, osoba ta zostaje wyłączona z udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia	1. Warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu jest: a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) dysponowanie odpowiednimi osobami do wykonywania zamówienia, c) posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do realizacji zamówienia, d) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, e) spełnienie pozostałych wymogów określonych w regulaminie postępowania ofertowego stanowiącego Załącznik nr 13 do niniejszego zapytania ofertowego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki określone powyżej muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. 3. Warunek o którym mowa w pkt 1a powyżej uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży podpisane zgodnie z reprezentacją Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2). 4. Warunek 1b powyżej uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje min. 3 osobami, które:

- a) będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za prace instalacyjne, tj. osobami z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym co najmniej jedną osobą będącą
- kierownikiem robót instalacyjnych (min. 1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń, posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcje kierownika robót instalacyjnych przy realizacji co najmniej 2 kontraktów polegających na budowie instalacji kogeneracyjnej w trybie „pod-klucz”, przy czym jednej inwestycji o wartości co najmniej 5 mln zł netto.

Na potrzeby potwierdzenia spełnienia ww. warunku Oferent przedstawi załącznik nr 6 „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia” wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumentami potwierdzającymi kierowanie robotami, tj. referencje lub inny dokument z którego wynika, że dana osoba rzeczywiście kierowała wymienionymi robotami.

5. Warunek 1.c powyżej uznaje się za spełniony jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Oferent wykonał i uruchomił łącznie minimum 3 kompletne instalacje zbliżone zakresem do przedmiotu zamówienia tj. zawierające każda agregat na gaz ziemny o mocy nie mniejszej niż 990 kW.

Obowiązek potwierdzenia równoważności wykonanych usług spoczywa na Oferencie.

Na potrzeby potwierdzenia spełnienia ww. warunku Oferent przedstawi załącznik nr 5 „Wykaz usług” oraz dokumenty potwierdzające prawidłową realizację usług dla każdej pozycji wymienionej przez Wykonawcę w załączniku tj. kopie protokołów odbioru, referencji lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie usług oraz przedstawi dokumenty z UDT (protokoły z wykonania czynności dozoru technicznego) dla wytwornicy pary w okresie 5 lat od jej uruchomienia.

6. Warunek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o którym mowa w pkt 1. d powyżej, uznaje się za spełniony, jeżeli:
- Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę, co najmniej 5 000 000,00 zł (pięć milionów zł, 00 gr) netto, aktualną na dzień złożenia oferty. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany przedłużyć czas obowiązywania polisy na zasadach i warunkach ustalonych w umowie z wybranym Wykonawcą.

**Na potrzeby potwierdzenia spełnienia ww. warunku Oferent przedstawi:
Kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej na kwotę, co najmniej 5 000 000,00 zł (pięć milionów zł, 00 gr) netto oraz potwierdzenie jej opłacenia.**

7. Warunek, o którym mowa w pkt. 1d powyżej uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży podpisane zgodnie z reprezentacją Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2).
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
 - a) Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
 - b) Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 - c) Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
 - d) Załącznik nr 4: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 poz. 1616).
 - e) Załącznik nr 5: Wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie Zamówienia,
 - f) Załącznik nr 6: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie i kwalifikacje,
 - g) Załącznik nr 7: Koszty serwisu wraz z zestawieniem wszystkich części zamiennych i eksploatacyjnych podlegających wymianie wg DTR producenta modułu,
 - h) Załącznik nr 8: Oświadczenie w sprawie sankcji,
 - i) Kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej na kwotę, co najmniej 5 000 000,00 zł wraz z potwierdzeniem płatności
 - j) Opis zastosowanych technologii, zawierający:
 - opis działania całej instalacji,
 - opis systemu sterowania – PLC i wizualizacja, modułem kogeneracyjnym, węzłami cieplnymi,
 - instrukcję eksploatacyjną wraz z DTR:
 - modułu kogeneracyjnego,
 - chillera
 - karty katalogowe:
 - Agregatu wraz z parametrami pracy na paliwie gaz ziemny GZ-50
 - Prądnicy,
 - Stacji transformatorowej,
 - Rozdzielni SN oraz NN,
 - Szaf sterowniczych,
 - Szaf węzłów
 - k) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (albo informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z właściwego rejestru lub

	z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższego postanowienia nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji przez Zamawiającego jest możliwe na podstawie ewidencji lub innego rejestru, do którego Zamawiający ma dostęp drogą elektroniczną. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8k. powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument musi być przetłumaczony na język polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokument musi być przetłumaczony na język polski. 10. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach. 11. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 12. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonych dokumentów lub przepisów prawa, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo. 13. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 14. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający przed podpisaniem umowy z Zamawiającym będzie żądał umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie, która zawierała będzie zobowiązanie tych podmiotów do solidarnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
XI. Podwykonawcy	1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom na zasadach i warunkach określonych w umowie z wybranym Wykonawcą.
XII. Kryteria oceny ofert	1. Cena 70 % Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru: $A = (n/b) \times \text{waga (waga = 70 pkt)}$

	gdzie: A – liczba punktów przyznana za kryterium cena dla badanej oferty (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku); n – najniższa cena spośród ocenianych ofert; b – cena oferty badanej. Najwyższą maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta tego wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę. 2. Koszt motogodziny 30% Koszt motogodziny powinien zostać obliczony na podstawie załącznika nr 8 „Koszty serwisu” wg wzoru: $\Sigma = \Delta V / 56\,000\text{ h}$ Gdzie: ΔV – suma kosztów serwisu jakie poniesie Zamawiający podczas pracy układu od stanu licznika 24000 (3 lata pracy agregatu) do stanu licznika 80 000 godzin (Załącznik nr 8, wiersz „łączny koszt serwisu”). Do kosztów serwisu nie należy wliczać kosztów remontu kapitalnego agregatu. Ocena za koszt motogodziny zostanie obliczona wg wzoru: $M = (nm/gm) \times waga$ (waga = 30 pkt) gdzie: M – ilość punktów przyznana za kryterium koszt motogodziny dla badanej oferty (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku); nm – najniższy koszt motogodziny spośród ocenianych ofert; bg – koszt motogodziny oferty badanej. Ocena zostanie zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku. Dodatkowe informacje: 1. W ofercie należy starać się odnieść do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Wykonawca pominie jedno lub więcej kryteriów, w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt w danym kryterium. 2. Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ocenę końcową, zostanie powierzone zamówienie do realizacji. 3. W przypadku uzyskania największej liczby punktów przez więcej niż jedną ofertę zostanie wybrana spośród nich oferta, która otrzymała najwięcej punktów w kryterium cena.
XIII. Sposób przygotowania oferty i elementy, które musi zawierać:	1. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: a. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. b. Oferta składana w formie pisemnej powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze lub nieścieralnym atramentem. Wskazane jest, aby oferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. c. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. d. Oferta złożona w języku innym niż polski musi być przetłumaczona przez Oferenta na język polski.

	e. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. f. Każda ewentualna poprawka w ofercie powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. g. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaofferowana tylko jedna ostateczna cena. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia. h. Oferta powinna zawierać dokument upoważniający osobę podpisującą ofertę do reprezentacji Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z przepisów prawa. i. Wykonawca może przesłać skan podpisanego czytelnie formularza oferty oraz załączników. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oryginalnych dokumentów, lub ich uwierzytelnionych kopii przed podpisaniem umowy. j. Zamawiający przewiduje możliwość podpisania oferty podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE oraz ustawy z dnia 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2024r., poz. 1725). 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Oferta musi zawierać następujące elementy: a. Datę przygotowania i termin ważności oferty. b. Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty. c. Cenę całkowitą netto i brutto. d. Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w pkt X. e. Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). f. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. 4. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty w razie jakichkolwiek braków.
XIV. Sposób obliczenia ceny	1. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia. 2. Wykonawca podaje cenę w złotych polskich/walucie obcej (zostanie przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert). Wykonawca podaje cenę netto i brutto zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości. Wykonawca zobowiązany jest podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT w Polsce podają tylko

	cenę netto. Dla celów porównania ofert, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawców zagranicznych, kwotę należnego (obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy/zamówienia) podatku VAT, który Zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego.
XV. Zmiany i wycofanie oferty	1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, wg. następujących zasad: — Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane zgodnie z opisanym w pkt. X. sposobem przygotowania oferty i elementów, które musi oferta zawierać. — Jeśli zmiana oferty dostarczana jest w formie papierowej, opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”. — W przypadku kolejnej zmiany oferty należy za napisem „ZMIANA OFERTY” podać odpowiedni numer porządkowy dokonanej zmiany. — Wycofanie oferty może nastąpić na podstawie pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę. Powiadomienie, powinno być opatrzone napisem „WYCOFANIE OFERTY BUDOWA UKŁADU KOGENERACYJNEGO”. — Oświadczenia przesyłane w formie e-mail powinny zawierać w temacie informację: „ZMIANA” , „WYCOFANIE”.
XVI. Klauzula poufności	1. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia, zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, a także wszelkie informacje prawne, organizacyjne, handlowe, technologiczne i techniczne, dotyczące Zamawiającego lub zamówienia, niepodane do wiadomości publicznej, które uczestnik postępowania uzyska w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i nie mogą być ujawniane przez uczestników postępowania, ani przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wyżej opisane informacje poufne mogą być wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania oferty i udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy należy oznaczyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.
XVII. Klauzula zmiany	1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w szczególności: a. w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku: (i) zaistnienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie

	były w stanie przewidzieć w chwili jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, (ii) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, (iii) uzasadnionych zmian, gdy są korzystne dla Zamawiającego (iv) wystąpienia wszelkich innych zdarzeń, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a mających wpływ na realizację umowy; b. w przypadku wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiany umowy wprowadzone będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego.
XVIII. Informacje dodatkowe	1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Zamówienia podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i wynikających m.in.: -z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od Przedmiotu Zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, -wykonanie Przedmiotu Zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez wyboru ofert lub może unieważnić przetarg. 4. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie 7 dni roboczych od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty, w celu uzgodnienia wszystkich kwestii koniecznych do zawarcia umowy warunkowej. 5. Zamawiający ma możliwość na każdym etapie postępowania do: - zmiany lub odwołania postępowania, - zmiany lub odwołania warunków postępowania, - zmiany treści ogłoszenia, - unieważnienia lub zamknięcia postępowania na każdym etapie postępowania.

Załączniki – Wzory formularzy:

Załącznik nr 1	Formularz ofertowy
----------------	--------------------

Załącznik nr 2	Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3	Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 poz. 1616)
Załącznik nr 4	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5	Wykaz zrealizowanych usług
Załącznik nr 6	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
Załącznik nr 7	Koszty serwisu
Załącznik nr 8	Oświadczenie w sprawie sankcji
Załącznik nr 9,10	Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 11	Oświadczenie o zachowaniu poufności
Załącznik nr 12	Istotne warunki Umowy z wybranym Wykonawcą
Załącznik nr 13	Regulamin postępowania ofertowego